

Urządzenia dodatkowe dla DLS 6i



Wyzwalacz "DASA"				
Opis	Moduł	Napięcie znamionowe zadziałania	Maks. pobór prądu przy $U_n(t < 10ms)$	Nr zamów.
DASA 24	1	24 V UC	0,6 A	09917993
DASA 230	1	110-230 V UC	0,8 A	09917995
Minimalne napięcie załączania 0,7 x U				



Wyłącznik pomocniczy "DHi"				
Opis	Moduł	Rodzaj styków	Rodzaj styków	Nr zamów.
DHi 3	1/2	1 styk pomocniczy	1 zwierny	09917984
DHi 4	1/2	2 styki pomocnicze	1 zwierny + 1 rozwierny	09917985
DHi 5	1/2	3 styki pomocnicze	1 zwierny + 2 rozwierny	09917986
DHi 6	1/2	3 styki pomocnicze	2 zwierny + 1 rozwierny	09917987
DHi 7	1/2	1 styk pomocniczy	1 przełączne	09917988
DHi 8	1/2	2 styki pomocnicze	2 przełączne	09917989



Wyłącznik pomocniczy / sygnalizator zakłóceń "DHi-S"				
Opis	Moduł	Rodzaj styków	Rodzaj styków	Nr zamów.
DHi-S10	1/2	1 styk sygnalizacji zakłóceń	1 zmienny	09917990
DHi-S11	1/2	1 styk sygnalizacji zakłóceń / 1 styk pomocniczy	2 zmienne	09917991

Blokada za- i wyłączenia "DEASS"		
Opis	Wskazówka	Nr zamów.
DEASS	Zamykany typową kłódką (kłódka nie dostarczana z blokadą)	09917983

Schemat

